

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

with Council Directives 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC)

Výrobce  
*Manufacturer*

KMB systems, s.r.o.  
Dr. M. Horákové 559  
460 06 Liberec 7  
IČO 47781904

prohlašuje, že  
*declares, that*

výrobek  
*product*

Panelový měřicí a registrační přístroj  
*Panel measuring registering instrument*

typ, model  
*type, model*

SMY-33+

odpovídá požadavkům norem a  
technických předpisů :  
*is in conformity with the following  
standards:*

- bezpečnost
- *safety*
- EMC – odolnost
- *EMC - immunity*

ČSN EN 61010-1:2003 , kategorie přepětí III  
( *overvoltage category III* )

ČSN EN 61000-4-2:1997/A1:1999/Z1:2001 ( 8 / 6 kV)

ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006 ( 10 V/m)

ČSN EN 61000-4-4 ed.2:2005 ( 4 / 2 kV)

ČSN EN 61000-4-5 ed.2:2007 ( 2 kV)

ČSN EN 61000-4-6 ed.2:2008 ( 3 V)

ČSN EN 61000-4-11: 1996/Z1:2001 ( 50 periods / 40% )

ČSN EN 55011 ed.2:2007 , třída B ( výrobek není určen do  
bytového prostředí ) / *class B ( not for home use )*

ČSN EN 61101-1:2003

- EMC – vyzářování
- *EMC - emission*

ČSN EN 55022 ed.2:2007, třída A / *class A*

Certifikát o zkoušce EMC a  
bezpečnosti :  
*EMC and safety certificate :*

Protokol o zkoušce č. P/10/01/08-9 ze dne 7.12.2010,  
zkušebna ABEGU, a.s., akr.č.1184  
*Test report No. P/10/01/08-9, dated 7.12.2010, ABEGU, a.s. Test  
Laboratory No. 1184*

Rok označení značkou CE  
*Year of CE-mark signing*

10



Tř. Dr. M. Horákové 559  
460 06 Liberec 7  
DIČ: CZ47781904



Liberec, 11.12. 2010

Milan Bleha, jednatel

Místo a datum vydání  
*Place and date*

Zodpovědná osoba-jméno,funkce,podpis  
*Authorized signature*